

NV 8704. Таблица токопотребления подключаемых устройств.Максимально потребляемый ток контрольной панели NV 8704: **200 мА**.

Название подключаемого устройства	Максимально потребляемый ток, мА
Устройства управления:	
NV 8500	130
NV 8501	50
NV 8526	50
NV 8521	50
NV PB 26 KIT2	45
NV TM 16	20
Радиоприемники:	
NV PB 36 v.2	50
NV PB 60 v.2	50
ТЕКО Астра-ПИ-М РР	100
Устройства дублирования / резервирования канала связи:	
NV 203	600
NV 202	200
Видеоверификация:	
NV DOM 485 — 28IR	100
Расширители:	
NV 2124	15
NV 8120	15
NV 8108	6
Датчики «Астра»:	
Астра-621 (ИК+ДРС)	15
Астра-9 (ИК)	12
Светозвуковые устройства (СЗУ):	
NV 3111	200